

Za rok 2017 wskaźniki jakościowe wynoszą:

	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)	104	2,6	0
SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,34	0,08	0
MAIFI (ilość przerw)	0		

Publikacja z dnia 5.01.2018r. wskaźniki za rok 2017

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

- Informacje wynikające z Prawa Energetycznego Art. 7 ust. 8l:

Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.

1. Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 1kV.
2. Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

ROK					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0

- dane za I kwartał 2018

- Informacje wynikające z ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Art. 40 ust. 6:

Decyzją DZO.WKP.492.40.173.2017.TPr - Prezesa URE - Sprzedawcą zobowiązanym w sieci dystrybucyjnej P.G."Demex", został sprzedawca o największym wolumenie sprzedaży tj. – Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” Sp. z o.o.